



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ**

398024, г. Липецк, ул. Папина, 2а (22-88-06)

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

398032, г. Липецк, ул. Московская, 16 (22-89-01)

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. ЕЛЬЦУ,
ЕЛЕЦКОМУ, ИЗМАЛКОВСКОМУ СТАНОВЛЯНСКОМУ И ДОЛГОРУКОВСКОМУ РАЙОНАМ**

г. Елец, ул. Коммунаров, д. 10

Предписание № 34/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Мещерский" д. Барсуково
ИНН 4807006777; ОГРН 1034800040923

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина) владельца собственности, имущества и т.д.)

во исполнении распоряжения заместителя начальника Главного управления- начальника УНД и ПР ГУ МЧС России по Липецкой области полковника внутренней службы Черных А.В. № 34 от «09» января 2020 года, статьи 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 часов 00 минут по 17 часов 00 минут 05 февраля 2020 года и с 09 часов 00 минут по 10 часов 00 минут 21 февраля 2020 года, проведена проверка инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ельцу, Елецкому, Измалковскому, Становлянскому и Долгоруковскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Липецкой области Шаламовым М.С, совместно с начальником сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности «ФГБУ СЭУ ФПС «ИПЛ» по Липецкой области майором внутренней службы Волковым Дмитрием Юрьевичем
объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Мещерский" д. Барсуково ИНН 4807006777; ОГРН 1034800040923

расположенного по адресу: Липецкая область, Становлянский район д.Барсуков, ул. Ленина, 18

Совместно с: заведующей МБДОУ «Мещерский» д. Барсуково Кочетовой Ниной Сергеевной

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия.

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Разработать проектную документацию на систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статья 83. п. 1	1 мая 2020 г.	
2	Помещение кухни и электрощитовой отделить ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости	В п.7.4 СнИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; Федеральный закон от 22.07.2008 N 123- "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статья 88. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках п. 1	1 мая 2020 г.	

3	Разработать исполнительную документацию на систему автоматической пожарной сигнализации	п. 61 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"	1 мая 2020 г.	
4.	Установить наружное противопожарное водоснабжение объекта	п. 4.1 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»; Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 62 , статья 68	1 мая 2020 г.	
5.	В медблоке световые оповещатели «Выход» привести в соответствие с требованиями СП.3.13130.2009	п. 5.2 СП.3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	1 мая 2020 г.	
6.	В спальном помещении звуковой сигнал системы оповещения привести к уровню звука не менее 70 дБА на уровне головы спящего человека	п. 4.3 СП.3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	1 мая 2020 г.	
7	Расположение приемно-контрольных приборов и приборов управления привести в соответствие СП 5.13130.2009	п. 13.14.8 СП 5.13130.2009. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	1 мая 2020 г.	
8	Помещения дооборудовать пожарными извещателями (не менее 2 на помещение)	п. 13.3.2, п. 13.3.3г СП.5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	1 мая 2020 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Ельцу, Елецкому, Измалковскому, Становлянскому

и Долгоруковскому районам УНД и ПР ГУ
МЧС России по Липецкой области
старший лейтенант внутренней службы Шаламов М.С

«21» февраля 2020 года

Предписание для исполнения получила:
заведующая МБДОУ "Мещерский" д. Барсуково
Кочетова Нина Сергеевна

«21» февраля 2020 года

Ответственный за исполнение предписания:
Юридическое лицо МБДОУ "Мещерский" д. Барсуково
ИНН 4807006777; ОГРН 1034800040923

«21» февраля 2020 года

Телефон доверия: 22 – 88 - 60

